

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 18 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Западная с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ø140</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соотв</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

непригодны

1: 3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 12: 13:
14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28:
30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 39: 40: 41: 42: 43: 44:
45: 46: 48: 49: 51: 52: 53: 55: 57: 58: 59: 60: 64:
65: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 79: 80: 81:
82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89 - на момент
проверки не было.

2

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

2: 8: 29: 38: 47: 50: 54: 56:
66: 70: 74: 77: 90 - поставлена заглушка

п.п. 61: 62: 63: 76: 77: 78 - нет труб

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

