

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

п.г.т. Бисерть

« 10 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Остёрская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>нет</u>	<u>ДХО</u>		<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

119-6.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:13  
14:15:16:18:19:20:21:22:23:24:26:27:29:30:31:32  
33:34:36:37:38:39:40:42:43:44:45:46:47:48:49  
51:53:54:57:58:59:60:61:62:63:64:65:66  
67:69:71:72:73:75:76:77:78:79:80:81:82  
83:84:85:86:87:88:89:90:91:92:93:96  
98:100:104:107:108:109:110  
111:112:113:114:115:116: - на проверку  
проверки нета есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

12:17:25:28:33:41:50:52  
53:56:68:70:74:94:95:97:99:102:105:107:115  
117:118:119 - поставлены заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

