

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

п.г.т. Бисерть

« 10 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы								
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

7

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

4: 5: 6: 8: 9: 10: 12: 14: 15: 19  
 20: 21: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 33: 34: 35: 36: 37  
 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 54: 55: 56: 57  
 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66: 68: 69: 70: 71: 72: 73  
 74: 78: 80: 81: 82: 83: 85: 86: 87: 88: 89: 91: 93  
 94: 95: 96: 97: 98: 100: 103: 108: 109: 111: 112  
 113: 114: 115: 116: 117: 118

на  
 месте проверки

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1: 2: 3: 7: 11: 13: 16: 17: 18  
 22: 32: 45: 46: 47: 48: 53: 62: 67: 75: 76: 77: 79  
 84: 90: 92: 99: 101: 102: 104: 105: 106: 107: 110  
 119 - поставлены заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

