

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

п.г.т. Бисерть

« 16 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 28 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделом	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы								
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УИ 16

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

7

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

7

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3: 4: 5: 8: 9: 10: 13: 16: 17: 18  
19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 28: 30: 32: 33: 34: 35  
36: 37: 38: 39: 42: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 58  
55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 63: 64: 66: 68: 70: 71  
на момент проверки т.е. еств.

7

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1: 2: 6: 7: 10: 14: 15: 27: 29  
31: 41: 43: 44: 53: 57: 62: 65: 67: 69 - поставлены  
защелки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

