

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм		<u>отсутствуют</u>						
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы								
2.Необособленные каналы	<u>всё 150</u>			<u>плотн</u>	<u>чист</u>	<u>тяги есть</u>	<u>состояние приг</u>	

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

7

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1: 3: 4: 6: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14
 15: 16: 17: 19: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 30: 31: 32: 33
 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 42: 44: 45: 46: 47: 48: 49
 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56 - на лестнич
 проверки типа есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

2: 5: 7: 18: 20: 29: 41: 43
 поставлены заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Шипанов В.А.

