

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Красноармейская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответствии с разделом	Сечение дымохода в вентилиционных каналах	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>г/с 50440</u>			<u>монтаж чист</u>	<u>состояние в норме</u>			
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

927кв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:3:4:5:7:8:10:12:14:15:16
17:18:20:21:23:24:26:27:30:31:32:33:35:36:37
38:39:40:41:42:44:45:46:47:48:50:53:54:55:56
57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:68:69
70:72:73:76:77:78:79:80:81:82:83:85
86:87:89:90:92:93:95:97:99:100:101
103:104:106:107:108:109:110:111:112:113:
114:116:117:118:119:122:123:124:125 -
на месте проверки т.е. все

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

6:9:11:13:19:22:25:28:29
34:43:49:51:52:71:74:75:84:88:91:94:96:98
102:105:115:120:121:126:127 - поставлен заглушка

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.