

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по улице Ст. Калифорния с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключёние приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ОК</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соотв</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

60 кв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

3: 4: 5: 6: 8: 9: 10: 13: 14: 15: 16
17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31
33: 34: 35: 36: 38: 40: 41: 42: 43: 45: 46: 47: 48: 50: 51
53: 54: 55: 58: 59 - на месте проверки
та же есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1: 2: 7: 11: 12: 32: 39: 44: 49
52: 56: 57: 60 поставили заглушки

кв 37 нет там.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Шипанов В.А.

