

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

п.г.т. Бисерть

« 19 » сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Жуковского с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>нет</u>	<u>отсут</u>		<u>нет</u>	<u>есть</u>	<u>есть</u>	<u>соответс</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

60 кв.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

3: 4: 5: 6: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15  
17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 33: 34: 37  
38: 39: 40: 42: 43: 44: 45: 48: 49: 50: 52: 53: 56: 57: 58  
на момент проверки не было

2

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

1: 2: 7: 16: 24: 31: 32: 35: 36  
41: 46: 47: 51: 54: 55: 59: 60 - поставлены  
галушки

2

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

