

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисерто

« 11 » мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор МУП «КГД»
Янаев В.А.

директор ООО «Ижамовская жилищная компания»
Ижамов В.А.

(представитель заказчика)

(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Заводная с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>м/б</u>	<u>Ф14</u>		<u>м/б</u>	<u>чист. от сажи</u>	<u>сост. в приг.</u>		
2. Необособленные каналы					<u>Замеря</u>	<u>проверяли</u>		
					<u>визуально</u>	<u>рач</u>	<u>TESTO-40-1</u>	
					<u>н 58472222/812</u>			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

7

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

7

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ¹⁰⁶ 1:3:4:5:6:7:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:53:54:55:56:57:58:59:60:61:62:64:65:67:68:69:71:72:73:75:76:78:79:80:81:82:83:84:85:86:87:88:89 - на момент проверки ни один не пригоден

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 2:8:29:50:54:63:66:70:74:77:80 не подлежат заделке

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисертин

«11» мая 2013г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор ООО "МЖ" МЖУ
Якубов О.А.

директор ООО "Восстановительная механика компания"
Цыганов В.П.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице Кр. Пермь с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>ис/б</u>	<u>Ø140</u>		<u>плот</u>	<u>хорош</u>	<u>есть</u>	<u>соотв</u>	<u>пригод</u>
2. Необособленные каналы								
		<u>Замер проведен</u>						
		<u>аппаратом TESTO-410-1</u>						
		<u>~ 384.7 ± 2.22 / 812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 3:4:5:6:7:9:10:12:14:15:18:19:20:21:22:23:24
25:27:28:29:30:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:46:50:51:52
53:54:56:57:58:59:60:61:63:64:66:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:78:80
81:82:84:85:87:88:89:90:91:92:93:96:97:98:99:100:101:102:103:104:105
 - на момент проверки т.е. все _____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:2:8:11:13:16:17:26:31:45:47:48:49
55:62:65:67:79:83:86:94:95 - поставлены заглушки
 кв 5, 14, 20, 54 воздухоотсосы наружны.

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Виссерть «11» мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Директор МУП МКУ
Яковлев А.

Директор ООО "Мини-сервис" компания каменщиков
Иванов В.А. (представитель заказчика)
(представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6 по улице Мира с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствует</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>от</u>	<u>от</u>		<u>нет</u>	<u>каменщик</u>	<u>составил</u>		
2. Необособленные каналы		<u>Замерял кровельщик</u>						
		<u>Анниметром TESTO-410-1</u>						
		<u>39485549/1210</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 1:3:4:5:6:7:8:10:11:13:14:15:18:19:20

21:22 - на момент проверки тля в дымоходе -

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 2:9:12:16:17 - поставлены

защитники

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Ответственный за газовое хозяйство _____



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисерть

«10» мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся: Директор МУН МЖУ
Тамасов В.А.

Директор ООО "Минималстрой" минимал компания
Минилов В.А. (представитель заказчика)
(представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7 по улице Кутырская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>250</u>	<u>Ф14</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>ест</u>	<u>сост</u>	<u>приг</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замер</u>	<u>произведен</u>					
		<u>Анниметром</u>	<u>TESTO-410-1</u>					
			<u>~ 384722мм/812</u>					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 107, 108, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118 - на момент проверки все пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 4, 15, 18, 25, 26, 28, 43, 44, 48, 50, 56, 67, 68, 69, 76, 78, 82, 90, 91, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 100, 112, 113 - поставили замуровать

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Висерть

«10» мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор МУП ЖКХ
Занасов О.А.

директор ООО "Михайловская жилищная компания"
Михайлов В.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключе-ние приг. и дым.и вент.кан. для отвода прод. сгорания
А.Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствует</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б.Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф40</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>ест</u>	<u>соотв</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы		<u>Замерял прибором</u>						
		<u>Аннотациям TESTO 410-1</u>						
		<u>и 38425549 / 1210</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

7

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

7

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{кв} 1: 2: 3: 4: 5: 7: 9: 10: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 21: 22: 23: 24: 25: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 34: 35: 37: 38: 39: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 58: 59: 60: 61: 63: 64: 65: 66: 68: 69: 71: 72: 74: 76: 77: 79: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 89: 90: 91: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 100: 101: 102: 103: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 117: 118: на момент проверки tutta есть — пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 6: 11: 10: 26: 33: 36: 40: 47: 56: 57: 62: 67: 70: 73: 75: 78: 88: 92: 99: 104: 105: 106: 107: 116: 119 поставлены заглушки — не пригодны.

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Воскресенск

«10» мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Директор МУП ЖКУ
Ярапов В.А.

Директор ООО, Мероприятия (представитель заказчика)
Ярапов В.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организации)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют								
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	2/5	Ф4		нет	сост. сост. сост.	сост. сост.	сост.	приг.
2. Необособленные каналы								

Замеры произведены
Аннотацией TESTO-410-1
№ 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{кв} 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20
21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52
53:54:55:56:57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:78:79
80:81:82:83:84:85:86:87:88:89:90:91:92:93:94:95:96:97:98:99:100:101:102:103:104:105:106:107:108:109:110:111
112:113:114: - на месте проверки факта есть — пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 25:28:33:37:41:42:45:50:53:68:70:74:87
94:95:97:101:105:106:107:114:115:117:118:119 Установ-
лена заглушки.

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисерть

« 10 » мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся: Директор МУП ЖКУ
Ямасов В.А.

Директор ООО, Александровская Жилищно-коммунальная компания
Александров В.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Скитальская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключе-ние приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>м/б</u>	<u>ОН</u>		<u>плот</u>	<u>хорошо</u>	<u>состо</u>	<u>приг</u>	
2. Необособленные каналы		<u>Замерял, проверил</u> <u>Александров В.А.</u> <u>7.15.10-410-1</u> <u>38485549/12.10</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{сб} 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1, 2, 3, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 32, 46, 47, 48, 50, 53, 62, 67, 75, 76, 77, 79, 84, 90, 92, 95, 99, 101, 105, 106, 107, 110, 119. -

поставили замочки

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Васерма

«14» мая 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор МУП ЖКХ
Ямсов О.А.

директор ООО "Маяковский жилищно-коммунальный"
Иванов В.А. (представитель заказчика)
(представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 28 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключенные приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф40</u>		<u>плот</u>	<u>сост. саж.</u>	<u>соотв.</u>	<u>приг.</u>	
2. Необособленные каналы								

Замерял
Александр
TESTO-410-1
~ 3848549 / 1210

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

7

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 3:4:5:8:9:11:13:16:17:18:19:20:21:22:25:24:25:26
28:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:42:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56
57:58:59:60:61:63:64:65:66:68:69:70:71 на мансарде
проверки нет

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:2:6:8:10:14:15:27:29:34:41:43:44
57:62:67. - установлен заглушка
в 12 - вкручен наружу

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Висерть

«11» мая 20 13 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор МУП "РСТУ"
Мясоев О.А.

директор ООО "Милановская компания" (представитель заказчика)
Черняков В.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 30 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит.к дым.и вент. каналам квартир	Плотность дым.и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист.от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Запеченные приг. и дым.и вент.кан. для отвода прод. сгорания
А.Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б.Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф4</u>		<u>н/б</u>	<u>н/б</u>	<u>н/б</u>	<u>н/б</u>	<u>н/б</u>
2.Необособленные каналы		<u>Замер</u>		<u>проверка</u>				
		<u>аппаратом</u>		<u>TESTO-410-1</u>				
		<u>№ 38485549/1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

7

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

7

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 - на месте проверки не выявлено

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 15, 21, 30, 32, 33, 35, 38, 43, 44, 45, 48, 51, 56 - поставлены заглушки

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Всеретно

«11» мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся: директор МУП "МКУ"
Ямасов О.А.

директор ООО "Михайловский монтажно-ремонтный комплекс"
Андреев В.А. (представитель заказчика)
(представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>мр</u>	<u>Ø14</u>			<u>почти полностью сбит</u>	<u>при</u>		
2. Необособленные каналы					<u>Замеря</u>	<u>проверка</u>		
					<u>Анниметром</u>	<u>TESTO-410-X</u>		
					<u>~ 38485549/1220</u>			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

2

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

2

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{кв} 1:3:4:5:6: 8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:19:21:22:23:24:25:26:27:28:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:42:44:45:46:47:48:49:50:51:54:55:56 — на момент проверки много всего

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:4:18:20:29:41:43:52:53 поставлены
защелки.

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисерть

«10» мая 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся: директор МУП ЖКХ
Тамасов В.А.

директор ООО "Милановская коммунальная компания" (представитель заказчика)
Иринашова В.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Троицкая с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключе-ние приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФН</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соотв</u>	<u>приг</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеря проводил</u>						
		<u>анемометром ТЕСТО-410-1</u>						
		<u>~ 38485349/1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ _____

_____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 6; 9; 11; 13; 15; 19; 22; 25; 28; 29; 34; 43; 49; 51; 74; 85; 88; 91; 94; 96; 98; 102; 105; 115; 120; 126; 127 - не устанавливаются

галереями

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Ответственный за газовое хозяйство _____



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бессерть

«11» мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор МУП "ЖУ"
Григорьев В.А.

директор ООО "Масан-Сервис" жилищно-коммунального хозяйства
Александров В.А.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по улице Девятовская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>нет</u>	<u>Ø14</u>		<u>нет</u>	<u>есть</u>	<u>есть</u>	<u>соотв. приг.</u>	
2. Необособленные каналы		<u>Замерял прибором</u> <u>Анемометром ТЕСТО-440.1</u> <u>~ 38485549/м.с.</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{кв} 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 - на момент проверки мела есть

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 3, 6, 12, 15, 16, 18, 27, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 54, 57, 58, 64, 70 - установлены брассерки

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Ответственный за газовое хозяйство _____



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Дисерт

«10» мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор ООО МП "МТУ"
Ямасов О.А.

директор ООО "Масло-Лесная компания"
Исмаилов Б.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Исмаилов с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ø14</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соств</u>	<u>приг</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеря не производится</u>						
		<u>Инструмент ТЭС-70-440-1</u>						
		<u>~ 38485349/1280</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ¹⁰⁶ 1, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 60, 51, 52, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 по месту проверки пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 3, 15, 16, 18, 20, 23, 30, 33, 40, 41, 43, 46, 49, 58, 68, 69, 81, 85, 86, 100, 101, 103, 105, 108, 110, 111, 117, 118, 120, 123, 124, 134, 137

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бессерть «11» мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся: директор МУП ЖКУ
Ямалов О.Н.

директор ООО «Виктория» жилищно-коммунального хозяйства
Иванов В.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по улице Ст. Калужская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствующие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>м/б</u>	<u>Ф14</u>		<u>плот</u>	<u>вент. канал</u>	<u>сост. вент. канал</u>	<u>сост. вент. канал</u>	
2. Необособленные каналы								

Замер выполнен
Авилов Александр TESTD4001
т 38485549 / 8240

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59 на момент проверки используются

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1, 2, 7, 11, 12, 32, 39, 44, 49, 52, 56, 57, 60 поставлены задержки

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Ответственный за газовое хозяйство _____



AKT №

Г. Дисернго

« 11 » мая 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

директор МЛТ НКВД
Рябов ДА

директор ООО Михаил Юрьевич Мещеряков (представитель заказчика)
Исмаилов В.А. (представитель организации)
(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Миллеровская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

[illegible]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

2

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

2

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{кв} 34:5:6:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58: - на момент проверки
мнa семб

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59:60

во установленном документе

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Биссерть

« 11 » мая 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Директор МУП "МТХ"
Тамасов В.А.

Директор ООО "Михайловское жилищное хозяйство"
Минаев В.А. (представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 80 по улице Чкалова с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключе-ние приг. и дым.и вент.кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>м/к</u>	<u>ФН</u>	<u>ком</u>	<u>смет</u>	<u>смет</u>	<u>смет</u>	<u>смет</u>	<u>смет</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замер проведен</u>						
		<u>Аннеметром TESTO-440-1</u>						
		<u>и 38485549/1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 14: 15: 16: 19: 20: 21

на момент проверки т.е. все

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1: 3: 2: 12: 13: 17: 18: 22: поставлены

замурованы

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство

