

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. п. Бисерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МУП ЖКХ г. Бисерть
Тамасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице Ж. Буряков с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствует</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>нет</u>	<u>ФМ</u>		<u>нет</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>удв</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

3:4:5:6:7:9:10:12:14:15:18:19
20:21:22:23:24:25:27:28:29:30:32:33:34:35:36:37
38:39:40:41:42:43:44:46:50:51:52:53:54:56:57
58:59:60:61:63:64:66:68:69:70:71:72:73:74:75
76:77:78:80:81:82:84:85:87:88:89:90:91:92
93:96:97:98:99:100:101:102:103:104:105 -
на месте проверки нет

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:8:11:13:16:17:26:31:45
47:48:49:55:62:65:67:79:83:86:94:95 - на
месте

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

р.н. Бисерти

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МУП ЖКХ р.н. Бисерти
Тамасов Д.Н.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>д.н.б</u>	<u>ФРЧО</u>		<u>мод сист</u>	<u>есть улов. прибор</u>			
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1-2-3-4-5-7-8-9-10-13-12-14-15-16
17-18-19-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-34-35-37-38
39-40-41-43-44-45-46-48-49-50-51-52-53-54-55-58
59-60-61-62-64-65-66-68-69-71-72-74-76-77-79
80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-93-94-95
96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-108
109-110-111-112-113-114-115-117-118 - нет
молчали проверки тема есть _____

_____ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

6-11-10-26-33-36-40-47-56
57-62-67-70-73-75-78-88-92-99-104-105-106-107-116
119 - газа нет.

Непригодны _____

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. /



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

р.п. Тасерть

« 23 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МЖК МТУ р.п. Тасерть
Ямалов А.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>да</u>	<u>0140</u>		<u>норм</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>урав</u>	<u>норм</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 4:5:6:7:8:9:10:11:14:15:19:20:21:23
24:25:26:27:28:29:30:31:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43
44:45:49:51:52:54:55:56:57:58:59:60:61:63:64:65:66:68
69:70:71:72:73:74:78:80:81:82:83:85:86:87:88:89:91:93
94:96:97:98:100:102:103:104:108:109:111:112
113:114:115:116:117:118 - на момент
проверки этажа нет

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1: 2: 3: 11: 13: 16: 17: 18: 22: 32
46: 47: 48: 50: 53: 62: 67: 75: 76: 77: 79: 84: 90: 92: 95: 99: 101
105: 106: 107: 110: 119

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

р.п. Бисерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МКУ ЖКУ р.п. Бисерть
Ямалов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 29 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымоходов в вентилиационных каналах	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ø140</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>узел</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:13:14:15
16:18:19:20:21:23:24:26:27:29:30:31:32:34:35:36:38:39
40:43:44:46:47:48:49:51:52:54:55:56:57:58:59:60:61:62
63:64:65:66:67:69:71:72:73:75:76:77:78:79:80:81:82:83
84:85:86:88:89:90:91:92:93:96:98:99:100:101:103:104:108
109:110:111:112:113:116 на момент проверки
тяги слабо

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 12:17:22:25:28:33:37:41:42
45:50:53:68:70:74:87:94:95:97:102:105:106:107:114
115:117:118:119

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

р. н. Бисерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

ИУЖ КХУ. р. н. Бисерть
Гамасов А.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Крестовская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>с/б фгго</u>			<u>имеют сечение</u>	<u>состояние</u>	<u>удовл</u>	<u>пригод</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:4:5:7:8:10:12:14:16:17:18:20
21:23:24:26:27:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:41:42:44:45:46
47:48:50:52:63:54:55:56:57:58:59:60:61:62:63:64:65:66
67:68:69:70:72:73:76:77:78:79:80:81:82:83:84:85:86:87
89:90:92:93:94:95:97:99:100:101:103:104:106:107:108
109:110:111:112:113:114:116:116:117:118:119:121:122
123:124:125. — не масса проверен
если.

_____ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 6:9:11:13:15:19:21:25:28:29
34:43:49:51:71:74:75:88:91:94:96:98:102:105:115:120:121
126:127

Непригодны _____


ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. /



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Биссертир

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МЖК МЖУ г.п. Биссертир
Ямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии разделок	Сечение дымоходов в вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	м/б	Ø140		молт	сист	есть	удв	пригод
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:16
17:19:20:21:22:23:24:25:27:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38
39:40:41:42:45:46:47:49:51:52:53:54:55:57:58:59:60:61
62:63:64:65:66:70:71:72:73:74:75:77:79:80:81:83
84:85:86:87:88:89:92:93:94:96:97:98:99:100:101:107
108:109:111:114 - на момент проверки
тепла нет

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 4:15:18:25:26:28:43:44:48
50:56:67:68:69:76:78:82:90:91:95:99:102:103:104:105
106:110:112:113 - газа нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Васерин « 29 » 01 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес М У Н М Ч У г.п. Васерин
Гавасов

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 24 по улице Левашовки с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствуют разделкам	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовым труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют								
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм			<u>отсутствует</u>					
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы								
2. Необособленные каналы	<u>м.б. ОЖО</u>			<u>м.б. очист. сажи</u>	<u>состояние</u>	<u>устье</u>	<u>приг.</u>	

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ 2

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 2

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1: 2: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13
14: 17: 19: 21: 22: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 31: 32: 34: 35: 36: 37: 38: 39
42: 44: 45: 47: 48: 50: 51: 52: 54: 55: 56: 57: 59: 60: 61: 62: 63: 64
65: 66: 67: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 79: 80: 82: 83: 84
87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 102: 104
106: 107: 109: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 119: 121: 122: 125: 126
127: 128: 129: 130: 131: 132: 133: 136: 135-на лестничной клетке

ПРИГОДНЫ

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

3: 15: 16: 18: 20: 23: 30: 33: 40
41: 43: 46: 49: 58: 68: 69: 81: 85: 86: 100: 101: 103: 105
108: 110: 111: 117: 118: 120: 123: 124: 134: 137

НЕПРИГОДНЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 2 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Дисерт

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес М.п. ЖУ. р.п. Дисерт
Тямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8 А по улице Чапая с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заклучение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>нб</u>	<u>ФЧО</u>		<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>есть</u>	<u>уров. приг</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

4:5:6:7:8:9:10:11:14:15:16
19:20:21 - на момент проверки тяга
есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:3:12:13:17:18:22 -
газа нет

Непригодны


ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Висерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

М.В.ЖУра Висерть
Ланасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6 по улице Мира с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФЧЧ</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>удовл</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 10: 11: 13: 14: 15
18: 19: 20: 21: 22 - на момент проверки не
встреч

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

2: 9: 12: 16: 17 - газа нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Бисерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МЖК г.п. Бисерть
Лямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Тимирязевская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>нет</u>	<u>Ø140</u>		<u>плотна сист</u>	<u>есаж урве</u>	<u>примат</u>		
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3:4:5:6:8:9:10:11:12:13:14:15:16:
17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:33:34:37:
38:39:40:42:43:44:45:48:49:50:52:53:56:57:58 - не
может проверить т.к. нет

2

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:7:31:32:35:36:41:46:47:
51:54:55:59:60 - газа нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Варш В.Л.

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Дисерин

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МГД МКУ г.п. Дисерин
Ямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствует</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФНЧ</u>		<u>нет</u>	<u>сечет</u>	<u>есть</u>	<u>урв</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:4:5:7:8:9:10:11:13:14:17
19:20:21:22:23:24:25:26:28:30:31:32:34:35:36:38:43:44
45:46:47:48:50:51:53:55:59:60:61:62:63:65:66:67:68
69 - на момент проверки теча есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:6:12:15:16:18:27:29:33:37
39:40:41:42:49:52:54:57:58:64:70 - теча нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Шипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Бисерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МГХ МКУ г.п. Бисерть

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по улице Ст. Калериния с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымоходов в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФРП</u>		<u>нет</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>хорош</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:4:5:6:8:9:10:13:14:15:16
17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:33:34
35:36:37:38:40:41:42:43:45:46:47:48:50:51:53:54:55
58:59 - на момент проверки теча
есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:7:11:12:32:39:44:49
52:56:57:60 - газа нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

р.п. Виссерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МЧК ЖКУ р.п. Виссерть
Ямалов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	гнб	ФКЧ		нет	сист. еса	приг	приг	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:3:4:5:6:8:9:10:11:12:13:14:
15:16:17:19:21:22:23:24:25:26:27:28:30:31:32:33:
34:35:36:37:38:39:40:41:42:44:45:46:47:48:49:50:
51:54:55 - на момент проверки
типа есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

2:7:18:20:29:41:43:52:53
газа нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Биссерин

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МЖКУ г.п. Биссерин
Тамасев О.Т.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 30 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствует</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>мб</u>	<u>Ф140</u>		<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>есть</u>	<u>удовл</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:3:4:5:6:8:7:9:10:11:12
13:14:16:17:18:19:20:22:23:24:25:26:27:28:29:31
34:36:37:39:40:41:42:46:47:49:50:52:53:54:55
на момент проверки тля есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

15:21:30:32:33:35:38:43:44
45:48:51:56 - газа нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Шипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Всерьнь

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МЖК г.Всерьнь
Рясов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 28 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФНЧ</u>		<u>норм</u>	<u>смет</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>норм</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3:4:5:8:9:11:12:13:16:17:18:19:20
21:22:23:24:25:26:28:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:42
45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:58:59:60:61:63
64:65:66:68:69 - на момент проверки
тщана есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:6:7:10:14:15:17:19:34
41:43:44:57:62:67.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А. /



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Виссерть

« 29 » 01 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор МУП ЖКУ
г.п. Виссерть Камасов О.Н.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Западная с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовым труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ОМД</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>ест</u>	<u>уст</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15
16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36
37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 51: 52: 53: 55: 56: 57
58: 59: 60: 61: 62: 64: 65: 67: 68: 69: 71: 72: 73: 75: 76: 78: 79: 80: 81
82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89 - на момент проверки
канала есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

2: 8: 29: 50: 54: 65: 66: 70: 74
77: 90 - газа нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____



Войтов В.П.

Акимов В.А.