

АКТ № 42
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.м. Бисерть

« 10 » июля 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МУП ЖКХ г.м. Бисерть
Тамасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7 по улице Октябрьской с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	ФНД		н/б	чист	есть	удовл	пригод
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 2: 3: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13:
14: 16: 17: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 27: 29: 30: 31: 32: 33: 34:
35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 45: 46: 47: 49: 51: 52: 53:
54: 55: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66: 70: 71: 72: 73:
74: 75: 77: 79: 80: 81: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 92: 93: 94:
96: 97: 98: 100: 101: 107: 108: 109: 111: 114: 115: 116:
117: 118: 119 - на момент проверки
тепла есть

_____ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

4: 15: 18: 25: 26: 28: 43: 44: 48:
50: 56: 67: 68: 69: 76: 78: 82: 90: 91: 95: 99: 102: 103:
104: 105: 106: 110: 112: 113. - поставлены
защитки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Иванов В.А. /



АКТ № 41
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МУП ЖКХ п.г.т. Бисерть
Лямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФКЧО</u>		<u>нет</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

7

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

7

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:13:14:15
16:18:19:20:21:23:24:26:27:29:30:31:32:34:35:36:38:39:40:43
44:46:47:48:49:51:52:54:55:56:57:58:59:60:61:62:63:64:65
66:67:69:71:72:73:75:76:77:78:79:80:81:82:83:84:85
86:88:89:90:91:92:93:96:98:99:100:101:103:104:108:109
110:111:112:113:116 - на месте
проверки нет

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 12:17:22:25:28:33:37:41:42:45
50:53:68:70:74:87:94:95:97:102:105:106:107:114:115:117:118
119 - оставлено замкнуто

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____ /

Представитель организации _____ /

Щипанов В.А. _____ /



АКТ № 44
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МЖК р.п. Бисерть
Тамасов Ст.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			Отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	есть	Ф100		нет	есть	есть	есть	пригод
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 12: 14: 15: 19: 20
21: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42
43: 44: 45: 49: 51: 52: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 63: 65: 66: 68
69: 70: 71: 72: 73: 74: 78: 80: 81: 82: 83: 85: 86: 87: 88: 89: 91
93: 94: 96: 97: 98: 100: 102: 103: 104: 108: 109: 111: 112: 113
114: 115: 116: 117: 118 - на месте проверки
мне есть

_____ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 2: 3: 11: 13: 16: 17: 18: 22: 32: 46
47: 48: 50: 53: 62: 67: 75: 76: 77: 79: 84: 90: 92: 95: 99: 101
105: 106: 107: 110: 119 - пометками зданиями

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Шиганов В.А. _____



АКТ № 48
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МКУ ЖКУ рп Бисерть
Ланасов В.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице Ул. Верхов с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>да</u>	<u>да</u>		<u>нет</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>да</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 14: 15: 18: 19
20: 21: 22: 24: 25: 27: 28: 29: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41
42: 43: 44: 46: 50: 51: 52: 53: 54: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 63: 66
68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 80: 81: 82: 85: 87: 88
89: 90: 91: 92: 93: 96: 97: 98: 99: 100: 101: 102: 103: 104
105 - на момент проверки тля есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 2: 8: 11: 13: 16: 17: 26: 31: 45: 47
48: 49: 55: 62: 65: 67: 79: 83: 86: 94: 95 - постав -
лен замкнул
кв 23: 30: 32: 64: 78: 84 - частичная тля
требуется устранение неровностей

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Иванов В.А. _____



АКТ № 56
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисертъ

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МУП ЖКХ п.г.т. Бисертъ
Тамасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6 по улице Мира с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФНД</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>хорош</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

63

A single, fluid, handwritten cursive letter 'z' is shown on a set of three horizontal blue lines. The letter starts with a small loop at the top, crosses itself, and ends with a small tail.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№



1:3:4:5:6:7:8:10:11:13:14

15:18:19:20:21:22 - на момент проверки твоя есир

смысл

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

2:9:12:16:17 - постав-

леса затружи

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ № 47
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МУП ЖКХ п. Бисерть
Лямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Заварная с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>ж/б</u>	<u>Ф140</u>		<u>нет</u>	<u>есть</u>	<u>есть</u>	<u>удовл</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:3:4:5:6:7:9:10:11:12:13:14:15
16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:30:31:32:33:34
35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:51:52
53:55:56:57:58:59:60:61:62:64:65:67:68:69:71:72:73
75:76:78:79:80:81:82:83:84:85:86:87:88:89 - на
можем проверить тогда если

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:8:29:50:54:63:66:70:74
77:90 - поставили заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. _____



АКТ № 45
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МУП ЖКХ п.г.т. Бисерть
Лямасов О.В.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/с</u>	<u>ОК</u>		<u>нет</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соотв</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

непригодны

1:2:3:4:5:7:8:9:10:11:13:14:15
16:17:18:19:20:21:23:24:25:27:28:29:30:31:32:34:35:37
38:39:41:42:43:44:45:46:48:49:50:51:52:53:54:55:58
59:60:61:63:64:65:66:68:69:71:72:74:76:78:80:81
82:83:84:85:86:87:89:90:91:93:94:95:96:97:98:100
101:102:103:105:108:109:110:111:112:113:114:115:117
118 - на момент проверки теча
есть

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

пригодны

6:11:10:16:33:36:40:47:56:57
61:67:70:73:75:78:88:91:99:104:106:107:116:119
поставили заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. _____



АКТ № 43
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МРТ МРЗ рп Бисерть
Тамасов ОА.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заклучение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Окис</u>		<u>н/б</u>	<u>Чист</u>	<u>есть</u>	<u>Вотв</u>	<u>н/б</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136 - на момент проверки неадекватны

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3, 15, 16, 18, 19, 23, 30, 33, 40, 41, 43, 46, 49, 58, 68, 69, 71, 85, 86, 100, 101, 103, 105, 108, 110, 111, 117, 118, 120, 123, 124, 134, 137 - поставлены заглушки, 47, 56, 73, 91 - частичная тяга, требуется устранение неадекватности

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. _____



AKT № 46

« 10 » *сентября* 2024 г.

Заказчик (представитель заказчика), адрес

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Трактарская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделом	Сечение дымохода в и вентиляции каналов	№ присоедин. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	ФМО		н/б	н/б	н/б	н/б	н/б
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:4:5:7:8:10:12:14:16:17:19
20:21:23:24:26:27:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:41:42:44
45:46:47:48:50:52:53:54:55:56:57:58:59:60:61:62:63
64:65:66:67:68:69:70:72:73:76:77:78:79:80:81:82:83
84:85:86:87:89:90:92:93:95:97:99:100:101:103:104:106
107:108:109:110:111:112:113:114:116:117:118:119:122:123
124:125. - на месте проверки
также есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 6:9:11:13:15:19:22:25:28:29
34:43:49:51:71:74:75:88:91:94:96:98:102:105:115:120
121:126:127 - поставили заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____



Иванов В.А. _____

АКТ № 59
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мал 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

М.Г.т. Ж.Т.У. р.т. Бисерть
Танасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по улице Ст. Талетуркина с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовым труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>м.г.т. Ø140</u>			<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:4:5:6:8:9:10:13:14:15:16:17:18
19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:33:34:35:36:37:38:40:41
42:43:45:46:47:48:50:51:53:54:55:58:59 - на
месте проверки тяга есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:7:11:12:32:39:44:49
52:56:57:60 - поставлены заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. _____



АКТ № 54
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисертъ

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МКУ МКУ р.п. Бисертъ
Тамасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 28 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заклучение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>г/б ф/кв</u>			<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>состояние</u>	<u>хорошо</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:4:5:8:9:11:12:13:16:17:18:19:20
21:22:23:24:25:26:28:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:42:45
46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:58:59:60:61:63:64
65:66:68:69 - на манжет проверки
туда и обратно

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:6:7:10:14:15:17:19:34:41
43:44:57:62:67 - поставлены заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. _____



АКТ № 53
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисертъ

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

М.У.Н. ЖУР. п. Бисертъ
Занасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 30 по улице Восточная с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствует</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф150</u>		<u>плот</u>	<u>сжиг</u>	<u>есть</u>	<u>удов</u>	<u>принд</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12
13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36
37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59:60
проверки не требуется

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

15:21:30:33:32:35:38:43:44
45:48:51:52:56- поставлены замочки.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____ /

Представитель организации _____ /

Щипанов В.А. _____ /



АКТ № 50
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Дзержинск

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МУП ЖКХ г. Дзержинск
Ляпасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по улице Левая с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов в вентилиационных каналах	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф140</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:4:5:7:8:9:10:11:13:17:19:20
21:22:23:24:25:26:28:30:31:32:34:35:36:38:43:44:45:46:47
48:50:51:53:55:56:59:61:62:63:65:66:67:68:69 - не
максим. проверка т.ма. если

2

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:6:14:15:16:18:27:29:33:37
39:40:41:42:49:52:54:57:58:64:70 - поставили
защелки. кв 14 - частичная т.ма., требуется
устройство перегородок.

2

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____ /

Представитель организации _____ /

Щипанов В.А. _____ /



АКТ № 49
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. м Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МРГ ЖКУ г. Бисерть
Ямалеев В.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 43 по улице Миллеровская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделом	Сечение дымохода в вентилиационных каналах	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>22/5</u>	<u>отсут</u>		<u>нет</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>урб</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

63

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3: 4: 5: 6: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 33: 34: 37: 38: 39: 40: 42: 43: 44: 45: 48: 49: 50: 52: 53: 54: 57: 58 - на
массив проверка типа есть

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:4:31:32:35:36:41:46:47
51:51:54:55:59:60 - поставлен заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ № 52
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес М У А М Ж п г Бисерть
Вамасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФРП</u>		<u>плотн</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соотв</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 3: 4: 5: 6: 8: 9: 10: 11: 12: 13
14: 15: 16: 17: 19: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 30: 31: 32: 33: 34
35: 36: 37: 38: 39: 40: 42: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 34
55 - на месте проверки тяга есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

2: 7: 18: 20: 29: 41: 43: 52: 53
не установлена заглушка

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____ /

Представитель организации _____ /

Шипанов В.А. _____ /



АКТ № 55
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 10 » мая 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

ММ ЖКУра Бисерть
Лянасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8А по улице Чапаева с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заклчение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФКМ</u>		<u>нет</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>состояв</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

4:5:6:7:8:9:10:11:14:15:16
19:20:21 - на маншетах проверены
тканью все.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:3:12:13:14:18:22 -
поставили заглушки.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. _____

