

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

р.п. Бисерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес ММ ЖКУ р.п. Бисерть
Ямалов А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице Ж. Борзов с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>гф</u>	<u>Ф 140</u>		<u>плот</u>	<u>сист</u>	<u>есть</u>	<u>хорош</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 14: 15: 18: 19
20: 21: 22: 23: 24: 25: 27: 28: 29: 30: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38
39: 40: 41: 42: 43: 44: 46: 50: 51: 52: 53: 54: 56: 57: 58: 59
60: 61: 62: 64: 66: 67: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77
78: 79: 80: 81: 82: 85: 84: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 96
97: 98: 99: 100: 101: 102: 103: 104: 105 -
на месте проверки
есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1: 2: 8: 11: 13: 16: 17: 26: 31: 45
47: 48: 49: 55: 62: 65: 67: 79: 83: 86: 94: 95 - вода
нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Бисертик

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МФХЖУ г.п. Бисертик
Ямалов О.Н.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6 по улице Мира с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от саж и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	нб	ФНЧ		нм	есть	есть	урв	приг
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

18:19:20:21:22- на полкит проверит твоя
лска

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Басерт

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

М.У. Ж.У.п. Басерт
Янасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>есть</u>	<u>ФРП</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:3:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:16
17:19:20:21:22:23:24:25:27:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38
39:40:41:42:45:46:47:49:51:52:53:54:55:57:58:59:60:61
62:63:64:65:66:70:71:72:73:74:75:77:79:80:81:83:86
85:86:87:88:89:92:93:94:96:97:98:100:101:107:108:109
111:112 - не имеет проверки
также есть _____

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

4:15:18:25:26:28:43:44:48:50
56:67:68:69:76:78:82:90:91:95:99:102:103:104:105:
106:110:112:113 - газа нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Варв В.Л.

Представитель организации _____

Щипанов В.А. /



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

р.п. Биссерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес М.У. ЖЖУрБиссерть
Ямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Остятурская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заклчение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф140</u>		<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>есть</u>	<u>удовл</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 2: 3: 4: 5: 7: 8: 9: 10: 11: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 21: 22: 23: 24: 25: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 34: 35:
37: 38: 39: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55:
58: 59: 60: 61: 63: 64: 65: 66: 68: 69: 71: 72: 74: 76: 77:
79: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 89: 90: 91: 93: 94: 96:
96: 97: 98: 100: 101: 102: 103: 108: 109: 110: 111: 112:
113: 114: 115: 117: 118 - на лестнич. марш
всех этажей

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

6: 11: 12: 16: 33: 36: 40: 47: 56:
57: 62: 67: 70: 73: 75: 78: 88: 92: 99: 104: 105: 106: 107:
116: 119 - на лест.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Бисерто

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МЖК ЖКУ рп Бисерто
Ямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>да</u>	<u>Ф140</u>		<u>нет течет</u>	<u>есть удел</u>	<u>пример</u>		
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 13: 14: 15
16: 18: 19: 20: 21: 23: 24: 26: 27: 29: 30: 31: 32: 34: 35: 36: 38: 39
40: 43: 44: 46: 47: 48: 49: 51: 52: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 62
63: 64: 65: 66: 67: 69: 71: 72: 73: 75: 76: 77: 78: 79: 80: 81: 82
83: 84: 85: 86: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 96: 98: 99: 100: 101
103: 104: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 116 - не
могут проверки тема есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

12: 17: 22: 25: 28: 33: 37: 41: 42
45: 50: 53: 68: 70: 74: 87: 94: 95: 97: 102: 105: 106: 107: 114
115: 117: 118: 119.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Басерин

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

М.П. ЖУ г.п. Басерин
Янасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 43 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Закключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	ФМ		имеет	чист	есть	удовл	пригод
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 4:5:6:7:8:9:10:12:14:15:20:21:23
24:25:26:27:28:29:30:31:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42
43:44:45:49:51:52:54:55:56:57:58:59:60:61:63:64:65:66
68:69:70:71:72:73:74:78:80:81:82:83:85:86:87:88
89:91:93:94:96:97:98:100:102:103:104:108:109:111
112:113:114:115:116:117:118 - на малом
проверка теча есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 4:12:3:11:13:16:17:18:112:32
46:47:48:50:53:62:64:75:76:77:79:84:90:92:95:99:101
105:106:107:107:110:119.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.р. Диссерти

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МУП ЖКУ г.р. Диссерти
Янаев ОА

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 28 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымохода в и вентиляционных каналов	№ присоединения к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовым трубам	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФНЧ</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>ест</u>	<u>удв</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3:4:5:8:9:11:12:13:16:17:18:19:20 непригодны
21:22:23:24:25:26:28:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:42
45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:58:59:61:63
64:65:66:68:69 - на момент проверки
 типа есть

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:6:7:10:14:15:27:29:34 пригодны
41:43:44:57:62:67.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. п. Бисерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МКУ КЖУ г.п. Бисерть
Янасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 30 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заклучение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствует</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф140</u>		<u>плот</u>	<u>счит</u>	<u>если</u>	<u>устье</u>	<u>н/б</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55: на момент проверки та же есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

15: 21: 30: 32: 33: 35: 38: 43: 44: 45: 48: 51: 56 - та же нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А. /



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. п. Висерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МУП ЖКХ п. Висерть

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви с разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>нб</u>	<u>Фид</u>		<u>норм</u>	<u>норм</u>	<u>норм</u>	<u>норм</u>	<u>норм</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:3:4:5:6:8:9:10:11:12:13:14
15:16:17:19:21:22:23:24:25:26:27:28:30:31:32
33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:44:45:46:47:48
49:50:51:54:55 - на момент про-
верки тля есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

2:7:18:20:29:41:43:52
53 - газа нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А. /



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Бисерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МУП ЖКХ г.п. Бисерть
Ямалов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Красноармейская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф140</u>		<u>нет трещин</u>	<u>есть</u>	<u>узел</u>	<u>пригод</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1: 2: 3: 4: 5: 7: 8: 10: 12: 14: 16: 17: 18: 20
21: 23: 24: 26: 27: 30: 31: 32: 33: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 44: 45: 46
47: 48: 50: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66
67: 68: 69: 70: 72: 73: 76: 77: 78: 79: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87
88: 90: 92: 93: 94: 95: 97: 99: 100: 101: 103: 104: 106: 107
108: 109: 110: 111: 112: 113: 114: 116: 117: 118: 119: 121: 122
123: 124: 125: - на месте проверки
тепла сема

- пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 6: 9: 11: 13: 15: 19: 22: 25: 28: 29
34: 43: 49: 51: 71: 74: 75: 88: 91: 94: 96: 98: 102: 105: 115
120: 121: 126: 127

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Бисерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МЖК МЖУ г.п. Бисерть
Ямалов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от саж и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заклучение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствует					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	ф/н		н/м	счит	есть	удов	приг
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:4:5:7:8:9:10:11:12:14:17:19
20:21:22:23:24:25:26:28:30:31:32:34:35:36:38:43:44:45
46:47:48:50:51:53:55:56:59:60:61:62:63:65:66:67:
68:69 - на момент проверки теча
есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:6:12:15:16:18:27:29:33:37:39
40:41:42:49:52:54:57:58:64:70 - теча нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Биссерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

МГК ПКХУ г.п. Биссерть
Ямалов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымоходов в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			Отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	губ	Ф140		нет	смет	если	удал	пригод
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДЫМОХОДЫ для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1: 2: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14
17: 19: 21: 22: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 31: 32: 34: 35: 36: 37: 38: 39
42: 44: 45: 47: 48: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 59: 60: 61: 62: 63
64: 65: 66: 67: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 79: 80: 82: 83
84: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 102: 104
106: 107: 109: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 119: 121: 122: 125: 126
127: 128: 129: 130: 131: 132: 133: 134: 135 - на
имеет проверки тогда если

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3: 15: 16: 18: 20: 23: 30: 33: 40
41: 43: 46: 49: 58: 68: 69: 81: 85: 86: 100: 101: 103: 105: 108: 110
111: 117: 118: 120: 123: 124: 134: 137

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисерть

« 14 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МЖК МКУ г. Бисерть
Ямассов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по улице Ст. Калашникова с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	ЗаклЮчение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>ФРЧО</u>		<u>н/б</u>	<u>н/б</u>	<u>есть</u>	<u>хорош</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:4:5:6:8:9:10:13:14:15:16
17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:33:34:35
36:37:38:40:41:42:43:45:46:47:48:50:51:53:54:55:58:
59 - на момент проверки там есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:7:11:12:32:39:44:49
52:56:57:60 - газа нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Представитель организации _____

Щипанов В.А. /



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

И.И. Сергеев

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес МФК ЖКУ р.п. Бисерть
Ямасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице И.И. Сергеева с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		Отсутствуют						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	ФНЧ		н/б	н/б	н/б	н/б	н/б
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3:4:5:6:8:9:10:11:12:13:14:15:16

17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:33:34:37:38:39

40:42:43:44:45:48:49:50:52:53:56:57:58 - на мо-

мент проверки тпа есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:7:31:32:35:36:41:46:47

51:54:55:59:60 - газа нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Шипанов В.А.



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г.п. Бисерть

« 11 » 09 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

М.П. МКУ г.п. Бисерть
Янасов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8А по улице Чанасова с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов в и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовым труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		отсутствуют						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	ФРЧО		мет	чист	есть	удовл	пригод
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 4:5:6:7:8:9:10:11:14:15:16

19:20:21 - на момент проверки тяга
есть.

_____ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Варзб В.А. / Щипанов В.А. /

