

**АКТ № 13**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:  
 Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Кедровая с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

2025 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов в и вентиляционных каналов	№ присоединения к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	есть	Ф140		есть сажа	есть сажа	есть	есть	пригодны
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

1: 2: 4: 7: 8: 9: 10: 12: 17: 19: 21  
22: 23: 24: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 34: 35: 36: 37: 39: 41  
42: 45: 44: 46: 47: 48: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 59: 60: 62  
63: 64: 66: 70: 71: 72: 74: 75: 76: 78: 79: 81: 84: 88: 89: 90  
91: 92: 93: 94: 96: 97: 98: 99: 101: 102: 104: 108: 109: 111  
112: 114: 115: 116: 118: 119: 121: 122: 126: 127: 128: 129  
130: 132: 133: 135: 136 - на момент  
проверки не имеет

Примечание: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

3: 6: 15: 16: 18: 20: 40: 43: 49: 58  
61: 65: 67: 68: 69: 80: 85: 86: 95: 100: 103: 105: 108: 110: 117  
120: 123: 124: 125: 131: 134: 137 поставлены заглушки  
кв - 5: 11: 13: 14: 25: 33: 38: 73: 77: 82: 83: 87  
104: 106: 107: 112 - на момент проверки не имеет

Непригодны

Представитель организации: \_\_\_\_\_

Щипанов В.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

