

АКТ № 11
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по улице Ст. Халтуринская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделом	Сечение дымохода в вентилиационных каналах	№ присоединения к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовым трубам	Заключение приг. дым и вент. каналов для отвода сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	Ф140		н/б	н/б	н/б	н/б	н/б
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

3:4:5:6:8:9:10:11:12:13:14:15
16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:33
34:35:36:37:38:40:41:42:43:45:46:47:48:50:51:53
54:55:58:59 - на момент проверки
т.е. есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:7:32:39:44:49:52:56:57
60 - поставлены заглушки.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

