

АКТ № 22
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 17 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		Отсутствуют						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	а/б	Ф140	№	плот	чист	есть	соств	приг.
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:13:14
15:16:18:19:20:21:22:23:24:26:27:29:30:31:32:34:35
36:37:38:39:40:42:43:44:45:46:47:48:49:51:54:55
57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:69:71:72:73:75:76:77
78:79:80:81:82:83:84:85:86:87:88:89:90:91:92:93
96:98:100:101:103:104:106:108:109:110:111:112:113
114:116: не имеют проверки тела
лесты.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 12; 17; 25; 28; 33; 41; 50; 52; 53;
56; 68; 70; 74; 94; 95; 97; 99; 102; 105; 107; 115; 117; 118
119 - поставлены заглушки.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.