

АКТ № 24
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 17 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпосова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьской с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходов в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			Отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	нет	ОК		плот	чист	есть	соств	приг
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Теплоотвод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1: 3: 4: 6: 8: 9: 10: 11: 12: 13:
 14: 15: 16: 17: 19: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 30: 31:
 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47:
 48: 49: 50: 51: 54: 55: 56 - на момент
 проверки т.ма. осм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных
 каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.
 При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не
 заполняются.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

2: 5: 7: 18: 20: 29: 41: 45: 52
 53 - не установлена заслонка.

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Непригодны

Представитель организации

Щипанов В.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных
 каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не
 заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

