

АКТ № 33
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 18 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заклучение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>От сервис бюро</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>якб</u>	<u>ФУО</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>состоя приг</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

4:5:6:8:9:10:12:14:15:19:20
21:23:24:25:26:27:28:29:30:31:33:34:35:36:37:38:39
40:41:42:43:44:49:50:51:52:54:55:56:57:58:59:60:61
63:64:65:66:68:69:70:71:72:73:74:78:80:81:82
83:85:86:87:88:89:91:93:94:95:96:97:98:100:103
108:109:111:112:113:114:115:116:117:118 - на
максим. проверки т.е. с.с.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:3:4:11:13:16:17:18:22
32:45:46:47:48:53:62:67:75:76:77:79:84:90:92
99:101:102:104:105:106:107:110:119 - по
таблице загрузки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

