

АКТ № 46

**обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

п.г.т. Бисерть

« 17 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 28 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

« » мая 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходов в и вентиляци онных каналов	№ присоеди к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	Ф/ЧО		плот	чист	есть	соств	приг
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

Испр. №

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

3: 4: 5: 8: 9: 10: 11: 13: 16: 17
18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 28: 30: 32: 33: 34
35: 36: 37: 38: 39: 40: 42: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51
52: 54: 55: 56: 58: 59: 60: 61: 63: 64: 66: 68: 70
71 - на момент проверки
ника есть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1: 2: 6: 7: 10: 14: 15: 17: 29: 31
41: 43: 44: 53: 57: 62: 65: 67: 69 - поставлены
защелки.

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Непригодны

Представитель организации

Щипанов В.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

