

АКТ № 23
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 17 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпосова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Красная с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из, которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходов в и вентиляционн ых каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют.</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>да</u>	<u>нет</u>		<u>нет</u>	<u>очист</u>	<u>есть</u>	<u>состоя</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:3:4:5:7:8:10:12:14
 15:16:17:18:20:26:27:30:31:32:33:35:36:37
 38:39:40:41:42:44:45:46:47:48:50:53:54
 55:56:57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67
 68:69:70:72:73:76:77:78:79:80:81:82:83
 85:86:87:89:90:92:93:95:97:99:100:101
 103:104:106:107:108:109:110:111:112:113:114
 116:117:118:119:122:123:124:125 - на
 момент проверки работа не велась.

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

пригодны

6:9:11:13:19:21:22:23
 24:25:28:29:34:43:49:51:52:71:74:75:84:88
 91:94:96:98:102:105:115:120:121:126:127
 - поставлены заглушки.

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Непригодны

Представитель организации

Щипанов В.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

