

АКТ № 30
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 18 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Замарина с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

« » мая 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели.	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделом	Сечение дымохода в вентилиационных каналах	№ присоединения к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост.дымохода в вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовых труб	Заключение приг. дым и вент. каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	Кирп	Фас		Кирп	Тщ	Еще	Сам	приг
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

Непригодны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15
17; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 36; 37; 39; 40
41; 42; 43; 44; 45; 47; 51; 52; 59; 62; 63; 64; 65; 67
69; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81; 82; 83; 84; 85; 86
87; 88; 89 - на месте проверки
мне есть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 2; 5; 8; 16; 29; 38; 50; 52; 54; 55
56; 58; 63; 133; 66; 70; 79; 77; 90 - поставлены
защелки.

п. 1; 19; 20; 22; 34; 35; 46; 48; 49; 53; 61; 78; 80; 60 -
на месте проверки мне нет.

Непригодны

Представитель организации

Щипанов В.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

