

АКТ № 32  
обследования технического состояния дымоходов  
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 18 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Меллеровская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

« » мая 2025 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходов в и вентилиаци онных каналов	№ присоеди к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			Отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2.Необособленные каналы	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

3: 4: 5: 6: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15  
17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 33: 34: 37: 38  
40: 42: 43: 44: 45: 48: 49: 50: 52: 53: 56: 57: 58: К.А  
исполнит проверку т.е. есть.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

1: 2: 4: 16: 24: 31: 32: 35  
36: 39: 41: 46: 47: 51: 54: 55: 59: 60 - поставили  
заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Ряпасов О.А. /

Представитель организации \_\_\_\_\_

Щипанов В.А. /

