

АКТ № 29
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 18 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпосова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымоходов в вентиляционных каналов	№ присоединения к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	м/б 0140			имеет сечение	всего	состояние		
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:3:4:5:7:8:9:10:12:14
15:16:17:18:19:21:22:23:24:25:27:28:29:30:31:32
34:35:37:38:39:41:42:43:44:45:46:48:50:51:52
53:54:55:58:59:60:61:62:63:64:65:66:68:69
71:72:74:76:77:79:80:81:82:83:84:85:86:87:89
90:91:93:94:95:96:97:98:99:100:101:102:103
108:109:110:111:112:113:114:115 -

на месте проверки того
всего.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

6:11:13:20:26:33:36:40
47:49:56:57:67:70:73:75:78:88:92:104:105
106:107:116 - поставлены заглушки

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Непригодны

Представитель организации

Щипанов В.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

