

АКТ № 34
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

«18» мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасава Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4 по улице Октябрьской с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

« » мая 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

| Показатели | Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок | Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов | № присоеди. к дым. и вент каналам квартир | Плотность дым. и вент каналов | Сост. дымо хода и вент канн., очист. от саж и мусора | Наличие тяги в вент/канал ах | Состоян ие оголово к дымовы х труб | Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания |
|---|---|--|---|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---|
| А. Дымоходы | | | | | | | | |
| 1.Обособленные дымоходы | | | | | | | | |
| 2.Необособленные дымоходы | | | | | | | | |
| 3.Дымоходы отсутствуют | | Отсутствуют | | | | | | |
| 4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм | | | | | | | | |
| 5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора | | | | | | | | |
| Б. Вентиляционные каналы | | | | | | | | |
| 1.Обособленные каналы | есть | есть | | есть | есть | есть | есть | есть |
| 2.Необособленные каналы | | | | | | | | |

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 2: 3: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:
13: 14: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 45: 46:
48: 49: 52: 53: 55: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64:
65: 66: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 78: 79: 80: 81: 83:
84: 85: 86: 87: 88: 89: 92: 93: 94: 96: 97: 98: 100:
101: 102: 104: 106: 107: 108: 109: 110: 114: 115:
116: 117: 118: 119: - не проверяется
проверки не требуется

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

4: 15: 18: 25: 26: 28: 43: 44:
47: 50: 51: 54: 56: 67: 68: 69: 76: 77: 82: 90: 91: 95:
99: 102: 103: 105: 110: 111: 112: 113 - не став
лится заглушка

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Непригодны

Представитель организации

Щипанов В.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

