

АКТ № 36  
обследования технического состояния дымоходов  
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

«18» мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:  
Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова  
Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира  
Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния  
дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице  
Ж.р. Дорцов с целью установления пригодности их для отвода  
сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	24/8	Д140			чист	есть	соотв	норм
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:14  
15:18:19:20:21:22:23:24:25:27:28:32:33:34:35  
36:37:38:39:40:41:42:43:44:46:50:51:52:55  
56:57:58:59:60:61:64:66:68:70:71:72:73  
74:75:77:78:79:80:83:84:85:87:88:90:91:92  
95:96:98:99:101:102:104:105 - не  
возможен проверки мнз есмь.

\_\_\_\_\_ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

1:2:11:13:16:17:18:29  
31:45:47:48:49:53:62:65:67:76:79:82:86  
89:91:94:97:100:105 - поставлен  
защитный,  
кв 30:54:63 - меш сест

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Щипанов В.А.